

Контракт - Чекир

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

« 29 » вересня 2021 р.
« _____ » _____ 201__ р.

АКТ

Про обстеження та контрольний замір температури повітря та гарячої води в приміщеннях квартири № 35, яка розташована в житловому будинку № 14 по вул. (привулок) Залізнична

Представник МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» _____
РТМ № 3 майстер Шпагаченко Р.О.
(посада. П.І.Б.)

Представник ЖЕКУ № _____
(посада. П.І.Б.)

Обстежено: систему опалення.
Зауваження: _____

Обстежено: систему ГВП.
Зауваження: _____

1. Температура в приміщенні під час заміру:

Температура гарячої води:

T = 22 °C; S = 2 м2
T = 22 °C; S = 2 м2
T = 22 °C; S = 2 м2
T = 22 °C; S = 2 м2

T = 50 °C пок. ліч. 598 м3
T = _____ пок. ліч. _____ м3

2. Вікна _____

3. Двері _____

4. Примітка: _____

Підписи осіб, які склали даний АКТ:

Представник МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» _____
майстер Шпагаченко Р.О.

Представник ЖЕКУ № _____

Власник квартири № 35 Колеснін А.Г.

Прийняте рішення по АКТу: Температура відповідно норми
наг. ВДС МКП Хмельницьктеплокомуненерго